



Wariant nr 1. Instalować na odgałęzieniu od rurociągu sieciowego bezpośrednio za zasuwą






Wariant nr 2. Instalować na odgałęzieniu od rurociągu sieciowego w różnych odległościach





Wariant nr 3. Instalować na zakończeniu rurociągu sieciowego



LEGENDA:

1. Rura z PCV z fabrycznie zainstalowaną uszczelką "Power-Lock" PipeLife Mabo, PN10, typ lekki D160 (kod 030515)
2. Rura z PCV z fabrycznie zainstalowaną uszczelką "Power-Lock" PipeLife Mabo, PN10, typ lekki D110 (kod 030510)
3. Rura z PCV z fabrycznie zainstalowaną uszczelką "Power-Lock" PipeLife Mabo, PN10, typ lekki D90 (kod 030505)
4. Zasuwa żeliwna kołnierzowa typu E o zabudowie krótkiej nr kat. 400, PN10/16, ZDN 80 HAWLE
5. Trójnik kielichowo-kołnierzowy żeliwny, kształtka zredukowana nr kat. 8525 D160 D80 HAWLE MMA
6. Trójnik kielichowo-kołnierzowy żeliwny, kształtka zredukowana nr kat. 8525 D110 D80 HAWLE MMA
7. Łuk kołnierzowy żeliwny 90° ze stopką nr kat. 5049 DN80 HAWLE
8. Łuk kołnierzowy żeliwny 90° ze stopką i kielichem żeliwnym dla rur PCV EN-KS nr kat. 5046 DN80 HAWLE
9. Hydrant p. poż. naziemny z zabezp. przed złamaniem typ AT DN80 KRAMMER, HAWLE
10. Złączka kołnierzowo-kielichowa, żeliwna PN10 z uszczelką "Power-Lock" PipeLife Mabo DN80/D90 (kod 040906) EU
11. Rura bosa D160 PCV
12. Rura bosa D110 PCV
13. Króciec jednokołnierzowy, żeliwny PN10 D90/DN80 (kod 040906) FW

B.O. - blok oporowy

PROKEM s.c.	Obiekt: TRASA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI Pęchów; gmina Klimontów			
nazwa rysunku:	SCHEMATY MONTAŻOWE HYDRANTÓW P.POŻ			Skala: ---
PROJEKTANCI	Specjalność	Nr upraw.	Podpis	Nr rys.
mgr inż. Mariola Mucha	Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych	114/Tbg/98		20.
mgr inż. Mateusz Kempa	Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych	62/Tbg/90 180/Tbg/94		
mgr inż. Bożena Duży	Asystent projektanta			
Sandomierz, 2005 rok				