


PUNKT REDUKCYJNO - POMIAROWY W SKRZYNCIE GAZOWEJ


PRZEPUSTOWOŚĆ NOMINALNA 4 lub 6 m³/h



SZAFKA 1:20

A-A na ścianie

A-A we wnętrzu



1. Kolumna przyłącza PE25 w rurze osłonowej lub podejście stalowe izolowane taśmą POLYKEN
2. Kurek sferyczny DN 15
3. Reduktor gazowy kątowy MR10 (FE10), lub MIX10
4. Monozłącze pod gazomierz G6 wraz ze wspornikiem
5. Zawór kulowy gwintowany DN25
6. Gazomierz G6
7. Skrzynka gazowa metalowa 600x600x250 ze stelażem montażowym

Spec.	INSTALACJE SANITARNE	Skala 1:10
Obiekt Adres	Gminny Ośrodek Kultury Klimontów	Rys. Nr. 4
Temat	Instalacja gazu	Data 8.02.10
mgr inż. Stanisław KOWALCZEWSKI Uprawnienia bud. Nr. 96/Tbg/81 Podpis		