


PUNKT REDUKCYJNO - POMIAROWY W SKRZYNCIE GAZOWEJ


PRZEPUSTOWOŚĆ NOMINALNA 4 lub 6 m³/h



SZAFKA 1:20

A-A na ścianie

A-A we wnętrzu



1. Kolumna przyłącza PE25 w rurze osłonowej lub podejście stalowe izolowane taśmą POLYKEN
2. Kurek sferyczny DN 15
3. Reduktor gazowy kątowy MR10 (FE10), lub MIX10
4. Monozłącze pod gazomierz G4 (G6) wraz ze wspornikiem
5. Zawór kulowy gwintowany DN25
6. Gazomierz G4 (G6)
7. Skrzynka gazowa metalowa 600x600x250 ze stelażem montażowym

Spec.	INSTALACJE SANITARNE	Skala 1:10
Obiekt	Biblioteka gminna	Rys. Nr.
Adres	Bogoria	18
Temat	Przyłącze gazu	Data 26.03.09
mgr inż. Stanisław KOWALCZEWSKI Uprawnienia bud. Nr. 96/Tbg/81		Podpis