

ZPI.271.3.2013.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: Gmina Klimontów, ul.Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj.świętokrzyskie
tel.15 8661 006, faks 15 8661 847
adres strony internetowej :www.klimontow.pl

Określenie przedmiotu zamówienia:

„ Opracowanie projektów uzupełnienia oświetlenia ulicznego na terenie gminy Klimontów”

Kod CPV – 71323100-9 – usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną
- 71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

1.Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie uzupełnienia oświetlenia drogowego w miejscowościach: Grabina, Klimontów ul.Sandomierska, Konary, Rogacz, Wilkowice zgodnie z warunkami wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. Rzeszów Rejon Energetyczny w Staszowie przedmiotowe warunki w załączeniu:

- dla miejscowości Grabina – RE3/RP/2702/445/2013 z dnia 15.04.2013 roku
- dla miejscowości Klimontów – RE3/RP/2702/446/2013 z dnia 15.04.2013 roku
- dla miejscowości Konary - RE3/RP/2702/447/2013 z dnia 15.04.2013 roku
- dla miejscowości Rogacz – RE3/RP/2702/448/2013 z dnia 15.04.2013 roku
- dla miejscowości Wilkowice -RE3/RP/2702/449/2013 roku z dnia 15.04.2013 roku.

2.Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. - opracowanie dokumentacji projektu budowlano-wykonawczego na uzupełnienie oświetlenia drogowego w poszczególnych miejscowościach – po 5 egz.
 - pozyskanie map do celów projektowych
 - przedmiar robót – po 2 egz
 - kosztorys inwestorski – po 2 egz.
- 2.Opracowanie projektów należy wykonać w formie drukowanej i elektronicznej.
- 3.Projekt powinien zawierać niezbędne uzgodnienia zgodnie z wymogami technicznymi, pozwalające uzyskać zgodę na realizację prac objętych projektem.

3. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4.Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

5.Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.Wymagany termin wykonania zamówienia:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: **do dnia 31.08.2013 roku.**

7.Zaliczki na poczet wykonania zamówienia

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.

8.Informacja na temat wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

A. O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki o których mowa w art.22 ust.1 ustawy pzp, dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia – w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonali co najmniej 1 zadania w zakresie projektowania oświetlenia drogowego lub parkowego o wartości min. 5.000 zł brutto,
- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – dysponowania co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w branży elektrycznej,
- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ocena spełniania warunków:

Ad.1. Na potwierdzenie spełnienia warunku dotyczącego posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania należy przedłożyć oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 SIWZ

Ad.2. Warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia oceniony zostanie na podstawie wykazu robót (załącznik nr 3 do SIWZ) wykonanych w ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli w tych latach wykonawca wykonał co najmniej 1 zadanie w zakresie projektowania oświetlenia drogowego lub parkowego o wartości min.5.000 zł brutto.Należy załączyć dokumenty potwierdzające prawidłowość wykonanych prac /referencje/.

Ad.3. Warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oceniony zostanie na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Warunek zostanie uznany za spełniony w przypadku, gdy Wykonawca wykaże się dysponowaniem co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w branży elektrycznej i przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego.

Warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oceniony zostanie na podstawie oświadczenia (zał. nr 2 SIWZ).

Ad.4. Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej oceniony zostanie na podstawie oświadczenia (zał. nr 2 do SIWZ).

Na podstawie art.26 ust.2b ustawy pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

B. O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy,którzy spełniają warunek udziału w

postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy pzp.

Z postępowania Zamawiający wykluczy Wykonawców, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy pzp. Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania należy złożyć oświadczenie zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

Ocena spełnienia powyższych warunków oparta będzie o zasadę „spełnia” lub „nie spełnia” i zostanie przeprowadzona w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia Wykonawcy wymienione w punkcie 9A i 9B SIWZ. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

10. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania.

Wraz formularzem oferty, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli według określonego wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do SIWZ (jeżeli prawo do podpisywania oferty nie wynika z dołączonych dokumentów, należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty) należy dołączyć:

A. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy pzp:

- 1) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ
- 2) wykaz wykonanych robót (załącznik nr 3 do SIWZ) wykonanych w ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie- wykonanie co najmniej 1 zadania w zakresie projektowania oświetlenia drogowego i parkowego o wartości minimum 5.000 zł brutto, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania. Należy załączyć również dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencje),
- 3) oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ o dysponowaniu co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w branży elektrycznej,
- 4) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – w przypadku nie dysponowania takimi zasobami przez Wykonawcę.

B. W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy pzp:

- 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 SIWZ.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów, lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. bez podpisu) i niezuzupełnienie ich na wezwanie Zamawiającego, spowoduje odrzucenie oferty.

Dokumenty należy przedstawić pisemnie w formie oryginału lub kserokopii poswiadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (na każdej zapisanej stronie)

Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

11.Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie.

- 1.Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania także oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz powinien być podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne.Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument pełnomocnika należy przedstawić w formie oryginału. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik.
- 2.Jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
- 3.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz w przypadku gdy wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

12.Sposób porozumiewania się z Wykonawcami oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

- 1.Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski oraz informacje(korespondencja) Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie.
- 2.Dopuszcza się składanie korespondencji za pomocą faksu (15 8661 847) lub drogą elektroniczną (na adres e-mail Zamawiającego:(klimontow@klimontow.pl) za wyjątkiem oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art.25 ust.1 Prawa zamówień publicznych, które należy składać w formie pisemnej.
- 3.Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:
 - Dorota Szemraj, tel. 15 8661 100, fax. 15 8661 847
w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Klimontów, ul.Zysmana 1,
27-640 Klimontów pokój nr 5 w godzinach od 8⁰⁰-14⁰⁰

13.Termin związania ofertą.

- 1.Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.
- 2.Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 3.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.

14.Opis sposobu przygotowania oferty.

- 1.Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ,
- 2.Do oferty winny być dołączone wszystkie oświadczenia i dokumenty wskazane w niniejszej SIWZ.

3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
5. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej i zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego i posiadać oznaczenie: **„Opracowanie projektów uzupełnienia oświetlenia ulicznego na terenie gminy Klimontów”** nie otwierać przed 10.06.2013 roku godz. 10.15.
6. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów.
7. Termin składania ofert upływa w dniu 10.06.2013 roku o godz. 10.00
8. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 10.06.2013 roku o godz. 10.15.

15. Opis sposobu obliczania ceny.

1. Zamawiający ustala, że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia dla przedmiotowego zamówienia jest wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z ofertą wykonawcy.
2. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do poniesienia przy realizacji zamówienia wynikające wprost ze specyfikacji i wniosków z przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie oraz wszelkie elementy nieprzewidziane bez uwzględnienia których nie można wykonać zamówienia.
3. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia w pełnym zakresie, objętym specyfikacją poprzez podanie w formularzu oferty ceny brutto (cyfrowo i słownie), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, uwzględniając obowiązujący podatek VAT.

16. Waluta oferty.

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą – w złotych polskich

17. Kryteria i sposób oceny ofert.

1. Kryterium, którym Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty jest **cena, za realizację całego zamówienia - 100%**

2. Sposób oceny ofert:

$$a / b \times 100 = \text{ilość punktów}$$

gdzie:

a – najniższa cena ofertowa

b – cena oferty badanej

Obliczenia dokonywane będą poprzez zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku.

18. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu podpisania umowy.

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
 - a/ wyborze oferty najkorzystniejszej, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsce zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacje przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
 - b/ wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - c/ wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - d/ terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informację o której mowa w pkt. 1 lit. a na stronie internetowej www.klimontow.pl, biuletynie informacji publicznej oraz w miejscu publicznie dostępnym – tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, wskazanej w pkt 1 niniejszej SIWZ
3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży:

- uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności i zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa dla projektanta .

4.Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym.

5.Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w załączniku Nr 9 doSIWZ

19.Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechanie czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2.Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia
- odrzucenia oferty odwołującego.

20. Inne postanowienia.

1.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

2.Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne.

3.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne.

21.Integralną częścią niniejszej SIWZ są:

1.*Formularz oferty – załącznik Nr 1*

2.*Oświadczenie o treści określonej w art.22 ust.1 Pzp – załącznik Nr 2*

3.*Wykaz prac projektowych – załącznik Nr 3*

4.*Wykaz osób – załącznik Nr 4*

5.*Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – załącznik Nr 5*

6.*Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – art.24 ust.1 Pzp – załącznik Nr 6*

7.*(osoby fizyczne)- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art.24 ust.1 pkt.2 Pzp – załącznik Nr 7*

8.*Oświadczenie o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (wzór do ewentualnego wykorzystania) – załącznik Nr 8*

9.*Projekt umowy – załącznik Nr 9*

10.*Warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej (5 szt) - załącznik nr 10.*

Klimontów dnia 22.05.2013 roku.

Zatwierdzam:

O F E R T A

.....
(nazwa Wykonawcy)

.....
(siedziba Wykonawcy)

.....
tel/fax
NIP
REGON.....

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert na
„Opracowanie projektów uzupełnienia oświetlenia ulicznego na terenie gminy Klimontów”
oferujemy wykonanie całości robót, objętych przetargiem za cenę:

netto: zł
podatek VATzł
brutto:zł
(słownie:)

w tym :

1.„Projekt zabudowy opraw oświetlenia drogowego w miejscowości Grabina”

nettozł
podatek VATzł
bruttozł

2.„Projekt zabudowy dodatkowych opraw oświetlenia drogowego w miejscowości Klimontów”

nettozł
podatek VATzł
bruttozł

3.„Projekt zabudowy dodatkowych opraw oświetlenia drogowego w miejscowości Konary”

nettozł
podatek VATzł
brutto.....zł

4.„Projekt zabudowy dodatkowych opraw oświetlenia drogowego w miejscowości Rogacz”

netto zł
podatek VATzł
bruttozł

5.„Projekt zabudowy dodatkowych opraw oświetlenia ulicznego w miejscowości Wilkowice”

nettozł
podatek VATzł
bruttozł.

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

3. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Oświadczamy, że udzielamy gwarancji i rekojmi na roboty objęte przedmiotem zamówienia na okres 3 lat od daty przekazania dokumentacji projektowej..
5. Oświadczamy, że przedmiotowe zamówienie zrealizujemy w terminie wskazanym przez Zamawiającego, tj. do dnia 31.08.2013 roku.
6. Oświadczamy, że do kierowania robotami stanowiącymi przedmiotowe zamówienie wyznaczamy.....
7. W przypadku otrzymania zawiadomień oraz informacji, dotyczących przedmiotowego postępowania na nr faksu.....* deklarujemy, że w tym samym dniu prześlemy potwierdzenia ich otrzymania na numer Zamawiającego. Brak takiego potwierdzenia uprawnia Zamawiającego do uznania na podstawie wydruku nadania faksu, że wysłany faksem dokument został nam doręczony w tym dniu.
8. Informujemy, że dane zawarte w ofercie w osobnej kopercie oznaczonej „Tajemnica przedsiębiorstwa” stanowią tajemnice przedsiębiorstwa (firmy) w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ujawnione innym uczestnikom przedmiotowego postępowania.
9. Zgodnie z art.36 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -Prawo zamówień publicznych oświadczam/y, że zamierzamy / nie zamierzamy ** powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

Lp.	Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę

10. Oferta nasza zawierakolejno ponumerowanych stron.

11. Załącznikami do niniejszej oferty są:

.....

Podpisano

.....
 (upoważniony przedstawiciel)

.....dnia

- prosimy podać dostępny numer faksu Wykonawcy
- ** niepotrzebne skreślić

.....
(pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW**

z art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
„Opracowanie projektów uzupełnienia oświetlenia ulicznego na terenie gminy Klimontów”

Ja (imię i nazwisko)

jako upoważniony przedstawiciel

firmy

oświadczam, że spełniamy warunki określone art.22 ust.1 ustawy, dotyczące:

- a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
- c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.....
miejsowość, data

.....
podpis/y osob/y
upoważnionej/ych do reprezentowania wykonawcy

.....
(pieczęć, nazwa i dokładny adres podmiotu)

WYKAZ PRAC PROJEKTOWYCH

w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania

Lp.	Nazwa zamówienia rodzaj, charakterystyka robót, <u>nazwa i adres podmiotu, który je realizował</u>	Całkowita wartość brutto	Wartość, za którą był odpowiedzialny wykonawca	Termin wykonania: - rozpoczęcie, - zakończenie	Miejsce realizacji

Uwaga:

- 1.Należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.**
- 2.Jeżeli wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów to będzie zobowiązany złożyć w oryginale wraz z ofertą pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia uwzględniając zapisy pkt.9 i 10 SIWZ (wzór do ewentualnego wykorzystania stanowi załącznik nr 8**

.....
miejsce, data

.....
podpis/y osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania Podmiotu

.....
(pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy)

WYKAZ OSÓB

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami:

Lp.	Nazwisko i imię	Zakres planowanych do wykonywania czynności przy realizacji zamówienia	Informacje o posiadanych kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu (nr i zakres uprawnień, specjalność, informacje o przynależności do izby samorządu zawodowego)	Informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami

Uwaga:

- Należy załączyć oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5)**
- Jeżeli w wykazie, w informacji o podstawie do dysponowania, wykonawca wskazał, że polega na osobach, innego podmiotu, zdolnych do wykonywania zamówienia to powinien załączyć w oryginale pisemne zobowiązanie podmiotu oddającego mu do dyspozycji wskazane osoby (wzór do ewentualnego wykorzystania stanowi załącznik Nr 8)**

.....
miejsowość, data

.....
podpis/y osob/y
upoważnionej/y do reprezentowania wykonawcy

.....
(pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

zgodnie z § 1 ust.1 pkt 7 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.poz.231)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
„Opracowanie projektów uzupełnienia oświetlenia ulicznego na terenie gminy Klimontów”

Ja (imię i nazwisko)

jako upoważniony przedstawiciel

wykonawcy
.....

oświadczam, że:

osoby wymienione w Wykazie osób, załączonym do oferty, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane Prawem budowlanym uprawnienia budowlane oraz są członkami właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

.....
miejsowość, data

.....
podpis/y osob/y
upoważnionej/ych do reprezentowania wykonawcy

.....
(pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA**

z art.24 ust.1,2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
„Opracowanie projektów uzupełnienia oświetlenia ulicznego na terenie gminy Klimontów”

Ja (imię i nazwisko)

jako upoważniony przedstawiciel

firmy

oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia go z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodu niespełnienia warunków , o których mowa w art. 24 ust.1,2 ustawy.

.....
miejsowość, data

.....
podpis/y osob/y
upoważnionej/ych do reprezentowania wykonawcy

.....
(pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
„Opracowanie projektów uzupełnienia oświetlenia ulicznego na terenie gminy Klimontów”

Ja (imię i nazwisko)

będący wykonawcą oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia mnie z postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie art.24 ust.1 pkt.2 ustawy.

Zgodnie z art.24 ust.1 pkt 2 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

„wykonawców, w stosunku , do których otwarto likwidację lub, których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego”

.....
miejsce, data

.....
podpis/y osob/y
upoważnionej/ych do reprezentowania wykonawcy

(Do ewentualnego wykorzystania przez podmiot, z którego zasobów będzie korzystał wykonawca)

Załącznik Nr 8

.....
(pieczęć, nazwa i dokładny adres podmiotu)

OŚWIADCZENIE
o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

z art. 26 ust.2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.Nr 223 poz. 1655 z 2007 roku z późn. zm)

Ja(my), niżej podpisany(i), reprezentując Podmiot, którego nazwa jest wskazana w nagłówku, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanego przeze mnie Podmiotu oświadczam(y), że:

w przypadku wyboru oferty wykonawcy
(dane wykonawcy składającego ofertę)

.....
przystępującego do postępowania o udzielenie zamówienia na „**Opracowanie projektów uzupełnienia oświetlenia ulicznego na terenie gminy Klimontów**”
zobowiązuję(my) się w imieniu Podmiotu, który reprezentuję(my) do oddania ww. wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów

.....
(wymienić rodzaj udostępnionych zasobów)

.....
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu niniejszego zamówienia.

.....
miejsce, data

.....
podpis/y osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania Podmiotu

UMOWA O PRACE PROJEKTOWE

zawarta w dniu

pomiędzy:

Gminą Klimontów reprezentowaną przez:

-Wójta Gminy – Ryszarda Adama Bienia

przy kontrasygnacie

-Skarnika Gminy – Anny Sobolewskiej

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”

a

.....
(imię i nazwisko Projektanta, nazwa firmy)

.....
reprezentowanym przez:

.....
zwanym dalej „PROJEKTANTEM”.

Strony zawierają umowę o następującej treści:

§ 1.

ZAMAWIAJĄCY zleca, a PROJEKTANT przyjmuje do wykonania:

1. Dokumentację projektową obejmującą:

-”**Projekt zabudowy opraw oświetlenia drogowego w miejscowości Grabina**”

zgodnie z warunkami wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A.Rzeszów Rejon Energetyczny w Staszowie RE3/RP/2702/445/2013 z dnia 15.04.2013

-”**Projekt zabudowy opraw oświetlenia drogowego w miejscowości Klimontów**”

zgodnie z warunkami określonymi w piśmie:RE3/RP/2702/446/2013 z dnia 15.04.2013 roku

- „**Projekt zabudowy opraw oświetlenia drogowego w miejscowości Konary**”

zgodnie z warunkami określonymi w piśmie RE3/RP/2702/447/2013 z dnia 15.04.2013 roku

- „**Projekt zabudowy opraw oświetlenia drogowego w miejscowości Rogacz**”

zgodnie z warunkami określonymi w piśmie RE3/RP/2702/448/2013 z dnia 15.04.2013 roku

- „**Projekt zabudowy opraw oświetlenia drogowego w miejscowości Wilkowice**”

zgodnie z warunkami określonymi w piśmie RE3/RP/2702/449/2013 z dnia 15.04.2013 roku.

2.Zakres zamówienia obejmuje również:

- pozyskanie map do celów projektowych
- opracowanie przedmiaru robót dla każdego zadania w 2 egz.
- opracowanie kosztorysu inwestorskiego dla każdego zadania – w 2 egz.
- całość poszczególnych opracowań projektowych należy wykonać również w formie elektronicznej.

§ 2.

1.PROJEKTANT zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z należytą starannością, w sposób zgodny z wymaganiami ustaw, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, oraz zasadami wiedzy technicznej.

2.Dokumentacja projektowa będzie zawierać wymagane potwierdzenia sprawdzeń i rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody w zakresie wynikającym z przepisów.

Dokumentacja projektowa będzie kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i pozwoli na uzyskanie zgody na realizację prac objętych projektem.

§ 3

1.ZAMAWIAJĄCY przekaże PROJEKTANTOWI niezbędne do wykonania dokumentacji projektowej objętej umową informacje i dokumenty.

2.ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się ponadto do:

- pisemnego upoważnienia PROJEKTANTA do reprezentowania ZAMAWIAJĄCEGO w sprawach związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej
- pisemnego upoważnienia PROJEKTANTA do wstępu na teren, którego dotyczy dokumentacja projektowa
- współdziałania w celu uzyskania przedmiotu zamówienia spełniającego cele określone w umowie.

§ 4

1.PROJEKTANT może podzlecić część prac związanych z wykonaniem przedmiotu umowy innym jednostkom projektowym, pod następującymi warunkami:

- nie spowoduje to wydłużenia czasu ani wzrostu kosztu określonego w niniejszej umowie,
- nie ulegnie zmianom zakres dokumentacji projektowej będący przedmiotem umowy.

2. PROJEKTANT odpowiada za dobór podwykonawców pod względem wymaganych kwalifikacji oraz za jakość i terminowość prac wymienionych w §.1 tak jak za działania własne.

§5

1.Ostateczny termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowej ustala się na dzień **31.08.2013 roku.**

§ 6

1.Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru dokumentacji projektowej jest protokół odbioru, sporządzony w dwóch egzemplarzach i podpisany przez Strony umowy.

2. Protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury obejmującej wynagrodzenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy.

3.Podpisanie protokołu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych dokumentacji projektowej.

§ 7

1.Strony ustalają wynagrodzenie za przedmiot umowy w formie ryczałtu, na ogólna kwotę:

.....zł (netto)

.....zł (podatek VAT według stawki%)

.....zł (słownie:brutto).

2.Zapłata dokonana będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez PROJEKTANTA na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 8

1.Zapłata wynagrodzenia za dokumentację projektową, nastąpi po jej wykonaniu i odbiorze przez ZAMAWIAJĄCEGO.

2.Faktura za prace projektowe stanowiące przedmiot umowy będzie płatna przez ZAMAWIAJĄCEGO w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, przelewem na konto PROJEKTANTA podane na fakturze.

§ 9

1. Strony umowy postanawiają, że wiążącą je formą odszkodowania będą kary umowne.
2. ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany do zapłaty PROJEKTANTOWI kar umownych:
 - za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które PROJEKTANT nie ponosi odpowiedzialności w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za tę część projektu, od której ZAMAWIAJĄCY odstąpił.
3. PROJEKTANT zobowiązany jest do zapłaty ZAMAWIAJĄCEMU kar umownych:
 - za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy (licząc od umownego terminu ich dostarczenia) nie więcej niż 10% wartości opóźnionych opracowań,
 - za zwłokę w usunięciu wad opracowania, w wysokości 0,3% wynagrodzenia za wadliwą część opracowania – za każdy dzień zwłoki, licząc od ustalonego przez Strony terminu na usunięcie wad,
 - za odstąpienie od umowy przez PROJEKTANTA z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za tę część dokumentacji, od której odstąpiła.
4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 10

1. Wszelkie spory niniejszej umowy mogą być dokonywane, pod rygorem nieważności, jedynie w formie pisemnej.
2. ZAMAWIAJĄCY i PROJEKTANT mogą odstąpić od umowy w wypadkach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego

§ 11

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustaw o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawa budowlanego.
2. Powstałe w trakcie realizacji umowy spory będą w pierwszej kolejności rozpatrywane na drodze polubownej, z priorytetem dobra inwestycji, a w przypadku niemożności ich rozstrzygnięcia w ciągu 30 dni od dnia powstania sporu mogą być skierowane na drogę postępowania sądowego przed właściwym sądem powszechnym.
3. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla PROJEKTANTA i dwa egzemplarze dla ZAMAWIAJĄCEGO.

ZAMAWIAJĄCY

PROJEKTANT



PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Rzeszów
Rejon Energetyczny Staszów
Krakowska 44, 28-200 Staszów
tel. 15 891 46 00

Staszów, dnia 2013-04-15

Znak: RE3/RP/2702/445/2013

Załącznik nr 1 do Umowy Nr RE3/RP/2702/445/2013/..... o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej

**GMINA KLIMONTÓW
KLIMONTÓW, ZYSMANA 1
27-640 KLIMONTÓW**

**Warunki przyłączenia nr RE3/RP/2702/445/2013 dla podmiotu V grupy
przyłączeniowej do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kV**

Nazwa obiektu przyłączanego do sieci: oświetlenie drogowe

Lokalizacja: GRABINA

Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 2013-03-25, określa się następujące warunki przyłączenia:

1. Miejsce przyłączenia:
sieć nN zasilana ze stacji GRABINA 1 (03-217).
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiące jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyłączanego:
zaciski podstaw bezpiecznikowych nN na stacji transf..
3. Moc przyłączeniowa: w ramach istniejącej mocy umownej.
4. Rodzaj przyłącza:
W istniejącej linii napowietrznej n/N stacji transformatorowej Grabina 1 (03-217), w istniejącej linii napowietrznej, zabudować oprawę sodową 70 W na słupie nr 34 na wysięgniku jedno ramiennym cynowanym na gorąco. Ograniczniki przepięć zabudować zgodnie z przepisami. Wykorzystać istniejący przewód oświetleniowy.
5. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
Instalację odbiorczą wykonać zgodnie z normami i obowiązującymi przepisami.
6. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Układ pomiarowy pozostaje bez zmian.
Istniejący kontrahent: **11-168-598**
7. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia głównego:
Zabezp. nadmiar.-prąd. 1-faz., pozostaje bez zmian - istniejące.
8. Jako system dodatkowej ochrony od porażeń przyjąć samoczynne wyłączenie zasilania w czasie określonym w obowiązujących normach. Układ pracy sieci zasilającej 0,4 kV: TN-C.
9. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie może być większy niż $\text{tg } \varphi = 0,4$.
10. Poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej w sieci mieści się w granicach przywołanego wyżej Rozporządzenia Ministra Gospodarki.

11. Instalacje i urządzenia elektryczne należące do Odbiorcy powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkowania, a przede wszystkim ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym oraz ochronę przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi występującymi w sieci energetycznej, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonać firma posiadająca uprawnienia budowlane do prowadzenia robót elektrycznych.
12. Informacje dodatkowe:
- warunki przyłączenia są ważne 2 lata od daty ich doręczenia,
 - realizacja inwestycji związanych z przyłączaniem obiektu Wnioskodawcy będzie dokonywana na zasadach określonych w umowie o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunków przyłączenia (w tym rozpoczęcie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie ważności warunków przyłączenia umowy o przyłączenie.
 - Prowadzącym sprawę ze strony PGE Dystrybucja S.A. jest Wydział Przyłączeń i Rozwoju, tel.: 158914742 i 158914744.
13. Uwagi dodatkowe:
- a) W miejscu rozgraniczenia własności urządzeń umieścić tabliczkę informacyjną "WO".
 - b) Wysięgnik oprawy pomalować na kolor żółty.
 - c) Na powyższy zakres robót należy opracować plan powykonawczy na mapach geodezyjnych, który podlega uzgodnieniu z RE Staszów.
 - d) Dobudowane urządzenia, w stanie beznapięciowym, zgłosić do odbioru technicznego w RE Staszów.
 - e) Do odbioru przedłożyć dokumentację powykonawczą.
 - f) Wybudowane urządzenia pozostają w całości na majątku Inwestora - Odbiorcy.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x RP/SS

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Rzeszów
Rejon Energetyczny Staszów
Z-ca Dyrektora
Grzegorz Józwik



PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Rzeszów
Rejon Energetyczny Staszów
Krakowska 44, 28-200 Staszów
tel. 15 891 46 00

Staszów, dnia 2013-04-15

Znak: RE3/RP/2702/446/2013

Załącznik nr 1 do Umowy Nr RE3/RP/2702/446/2013/..... o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej

**GMINA KLIMONTÓW
KLIMONTÓW, ZYSMANA 1
27-640 KLIMONTÓW**

**Warunki przyłączenia nr RE3/RP/2702/446/2013 dla podmiotu V grupy
przyłączeniowej do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kV**

Nazwa obiektu przyłączanego do sieci: oświetlenie drogowe

Lokalizacja: KLIMONTÓW, SANDOMIERSKA

Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 2013-03-25, określa się następujące warunki przyłączenia:

1. Miejsce przyłączenia:
sieć nN zasilana ze stacji KLIMONTÓW SANDOM. 2 (03-321).
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiące jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyłączanego:
zaciski podstaw bezpiecznikowych nN na stacji transf..
3. Moc przyłączeniowa: 5 kW – (zwiększenie z 3 kW – Kontrahent **11-168-600**)
4. Rodzaj przyłącza:
Ze stacji transformatorowej KLIMONTÓW SANDOM. 2 (03-321) w istniejącej linii napowietrznej nN na istniejących słupach od sł. nr 15/1 do sł. nr 15/5 podwiesić przewód oświetleniowy wynikły z obliczeń, lecz nie mniejszy niż AsXSn 2x35mm². Zabudować oprawy sodowe 70 W na wysięgnikach jednoramiennych cynowanych na gorąco na słupach nr 15/2, 15/3, 15/4 i 15/5. Ograniczniki przepięć zabudować zgodnie z przepisami. Od sł. nr 15/5 wybudować napow. odcinek oświetlenia wydzielonego przewodem typu AsXSn -min. 2x35mm². Zabudować oprawy sodowe 70 W na wysięgnikach jednoramiennych cynowanych na gorąco na słupach proj.. Ograniczniki przepięć zabudować zgodnie z przepisami.
5. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
Instalację odbiorczą wykonać zgodnie z normami i obowiązującymi przepisami.
6. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Układ pomiarowy pozostaje bez zmian.
7. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia głównego:
Zabezp. nadmiar.-prąd. 1-faz., pozostaje bez zmian - istniejące.
8. Jako system dodatkowej ochrony od porażień przyjąć samoczynne wyłączenie zasilania w czasie określonym w obowiązujących normach. Układ pracy sieci zasilającej 0,4 kV: TN-C.

9. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczenia nie może być większy niż $\text{tg } \varphi = 0,4$.
10. Poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej w sieci mieści się w granicach przywołanego wyżej Rozporządzenia Ministra Gospodarki.
11. Instalacje i urządzenia elektryczne należące do Odbiorcy powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkowania, a przede wszystkim ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym oraz ochronę przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi występującymi w sieci energetycznej, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonać firma posiadająca uprawnienia budowlane do prowadzenia robót elektrycznych.
12. Informacje dodatkowe:
 - warunki przyłączenia są ważne 2 lata od daty ich doręczenia,
 - realizacja inwestycji związanych z przyłączeniem obiektu Wnioskodawcy będzie dokonywana na zasadach określonych w umowie o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunków przyłączenia (w tym rozpoczęcie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie ważności warunków przyłączenia umowy o przyłączenie.
 - Prowadzącym sprawę ze strony PGE Dystrybucja S.A. jest Wydział Przyłączeń i Rozwoju, tel.: 158914742 i 158914744.
13. Uwagi dodatkowe:
 - a) W miejscu rozgraniczenia własności urządzeń umieścić tabliczkę informacyjną "WO".
 - b) Wysięgniki opraw pomalować na kolor żółty.
 - c) Na powyższy zakres robót należy opracować Projekt Techniczny na mapach geodezyjnych, który podlega uzgodnieniu z RE Staszów.
 - d) Dobudowane urządzenia, w stanie beznapięciowym, zgłosić do odbioru technicznego w RE Staszów.
 - e) Do odbioru przedłożyć dokumentację powykonawczą.
 - f) Wybudowane urządzenia pozostają w całości na majątku Inwestora - Odbiorcy.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x RP/SS

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Rzeszów
Rejon Energetyczny Staszów

Z-ca Dyrektora
Grzegorz Józwik



PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Rzeszów
Rejon Energetyczny Staszów
Krakowska 44, 28-200 Staszów
tel. 15 891 46 00

Staszów, dnia 2013-04-15

Znak: RE3/RP/2702/447/2013

Załącznik nr 1 do Umowy Nr RE3/RP/2702/447/2013/..... o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej

**GMINA KLIMONTÓW
KLIMONTÓW, ZYSMANA 1
27-640 KLIMONTÓW**

**Warunki przyłączenia nr RE3/RP/2702/447/2013 dla podmiotu V grupy
przyłączeniowej do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kV**

Nazwa obiektu przyłączanego do sieci: oświetlenie drogowe

Lokalizacja: KONARY

Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 2013-03-25, określa się następujące warunki przyłączenia:

1. Miejsce przyłączenia:
sieć nN zasilana ze stacji KONARY 3 (03-350).
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiące jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyłączanego:
zaciski podstaw bezpiecznikowych nN na stacji transf..
3. Moc przyłączeniowa: 3 kW (zwiększenie z 2 kW – Kontrahent **11-168-532**)
4. Rodzaj przyłącza:
Ze stacji transformatorowej KONARY 3 (03-350) w istniejącej linii napowietrznej nN na istniejących słupach na obw. I - Wieś od sł. nr 25 do sł. nr 50 podwiesić przewód oświetleniowy wynikły z obliczeń lecz nie mniejszy niż $AsXS_n 2x35mm^2$.
Zabudować oprawy sodowe 70 W na wysięgnikach jednoramiennych cynowanych na gorąco na obw. nr I na słupach nr 45 i 47 a na obw nr II - Kujawy na słupie nr 28 .
Ograniczniki przepięć zabudować zgodnie z przepisami.
5. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
Instalację odbiorczą wykonać zgodnie z normami i obowiązującymi przepisami.
6. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Układ pomiarowy pozostaje bez zmian.
7. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia głównego:
Zabezp. nadmiar.-prąd. 1-faz., pozostaje bez zmian - istniejące.
8. Jako system dodatkowej ochrony od porażień przyjąć samoczynne wyłączenie zasilania w czasie określonym w obowiązujących normach. Układ pracy sieci zasilającej 0,4 kV: TN-C.
9. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie może być większy niż $\tan \varphi = 0,4$.
10. Poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej w sieci mieści się w granicach przywołanego wyżej Rozporządzenia Ministra Gospodarki.

11. Instalacje i urządzenia elektryczne należące do Odbiorcy powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkowania, a przede wszystkim ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym oraz ochronę przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi występującymi w sieci energetycznej, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonać firma posiadająca uprawnienia budowlane do prowadzenia robót elektrycznych.
12. Informacje dodatkowe:
- warunki przyłączenia są ważne 2 lata od daty ich doręczenia,
 - realizacja inwestycji związanych z przyłączaniem obiektu Wnioskodawcy będzie dokonywana na zasadach określonych w umowie o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunków przyłączenia (w tym rozpoczęcie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie ważności warunków przyłączenia umowy o przyłączenie.
 - Prowadzącym sprawę ze strony PGE Dystrybucja S.A. jest Wydział Przyłączeń i Rozwoju, tel.: 158914742 i 158914744.
13. Uwagi dodatkowe:
- a) W miejscu rozgraniczenia własności urządzeń umieścić tabliczkę informacyjną "WO".
 - b) Wysięgniki opraw pomalować na kolor żółty.
 - c) Na powyższy zakres robót należy opracować Projekt Techniczny na mapach geodezyjnych, który podlega uzgodnieniu z RE Staszów.
 - d) Dobudowane urządzenia, w stanie beznapięciowym, zgłosić do odbioru technicznego w RE Staszów.
 - e) Do odbioru przedłożyć dokumentację powykonawczą.
 - f) Wybudowane urządzenia pozostają w całości na majątku Inwestora - Odbiorcy.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x RP/SS

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Rzeszów
Rejon Energetyczny Staszów

Z-ca Dyrektora
Grzegorz Jóźwik



PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Rzeszów
Rejon Energetyczny Staszów
Krakowska 44, 28-200 Staszów
tel. 15 891 46 00

Staszów, dnia 2013-04-15

Znak: RE3/RP/2702/448/2013

Załącznik nr 1 do Umowy Nr RE3/RP/2702/448/2013/..... o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej

**GMINA KLIMONTÓW
KLIMONTÓW, ZYSMANA 1
27-640 KLIMONTÓW**

**Warunki przyłączenia nr RE3/RP/2702/448/2013 dla podmiotu V grupy
przyłączeniowej do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kV**

Nazwa obiektu przyłączanego do sieci: oświetlenie drogowe

Lokalizacja: ROGACZ

Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 2013-03-25, określa się następujące warunki przyłączenia:

1. **Miejsce przyłączenia:**
sieć nN zasilana ze stacji ROGACZ (03-802).
2. **Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiące jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyłączanego:**
zaciski podstaw bezpiecznikowych nN na stacji transf..
3. **Moc przyłączeniowa:** w ramach istniejącej mocy umownej
4. **Rodzaj przyłącza:**
W istniejącej linii napowietrznej n/N stacji transformatorowej ROGACZ (03-802), w istniejącej linii napowietrznej, zabudować oprawy sodowe 70 W na słupach nr 12 i 13 na wysięgnikach jedno ramiennych cynowanych na gorąco. Ograniczniki przepięć zabudować zgodnie z przepisami. Wykorzystać istniejący przewód oświetleniowy.
5. **Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:**
Instalację odbiorczą wykonać zgodnie z normami i obowiązującymi przepisami.
6. **Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:**
Układ pomiarowy pozostaje bez zmian.
Istniejący kontrahent: **11-168-512**
7. **Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia głównego:**
Zabezp. nadmiar.-prąd. 1-faz., pozostaje bez zmian - istniejące.
8. **Jako system dodatkowej ochrony od porażeń przyjąć samoczynne wyłączenie zasilania w czasie określonym w obowiązujących normach. Układ pracy sieci zasilającej 0,4 kV: TN-C.**
9. **Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie może być większy niż $\tan \varphi = 0,4$.**
10. **Poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej w sieci mieści się w granicach przywołanego wyżej Rozporządzenia Ministra Gospodarki.**

11. Instalacje i urządzenia elektryczne należące do Odbiorcy powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkowania, a przede wszystkim ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym oraz ochronę przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi występującymi w sieci energetycznej, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonać firma posiadająca uprawnienia budowlane do prowadzenia robót elektrycznych.
12. Informacje dodatkowe:
- warunki przyłączenia są ważne 2 lata od daty ich doręczenia,
 - realizacja inwestycji związanych z przyłączaniem obiektu Wnioskodawcy będzie dokonywana na zasadach określonych w umowie o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunków przyłączenia (w tym rozpoczęcie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie ważności warunków przyłączenia umowy o przyłączenie.
 - Prowadzącym sprawę ze strony PGE Dystrybucja S.A. jest Wydział Przyłączeń i Rozwoju, tel.: 158914742 i 158914744.
13. Uwagi dodatkowe:
- a) W miejscu rozgraniczenia własności urządzeń umieścić tabliczkę informacyjną "WO".
 - b) Wysięgniki opraw pomalować na kolor żółty.
 - c) Na powyższy zakres robót należy opracować plan powykonawczy na mapach geodezyjnych, który podlega uzgodnieniu z RE Staszów.
 - d) Dobudowane urządzenia, w stanie beznapięciowym, zgłosić do odbioru technicznego w RE Staszów.
 - e) Do odbioru przedłożyć dokumentację powykonawczą.
 - f) Wybudowane urządzenia pozostają w całości na majątku Inwestora - Odbiorcy.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x RP/SS

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Rzeszów
Rejon Energetyczny Staszów
Z-ca Dyrektora
Grzegorz Jóźwik



PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Rzeszów
Rejon Energetyczny Staszów
Krakowska 44, 28-200 Staszów
tel. 15 891 46 00

Staszów, dnia 2013-04-15

Znak: RE3/RP/2702/449/2013

Załącznik nr 1 do Umowy Nr RE3/RP/2702/449/2013/..... o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej

**GMINA KLIMONTÓW
KLIMONTÓW, ZYSMANA 1
27-640 KLIMONTÓW**

**Warunki przyłączenia nr RE3/RP/2702/449/2013 dla podmiotu V grupy
przyłączeniowej do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kV**

Nazwa obiektu przyłączanego do sieci: oświetlenie drogowe

Lokalizacja: WILKOWICE

Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 2013-03-25, określa się następujące warunki przyłączenia:

1. Miejsce przyłączenia:
sieć nN zasilana ze stacji WILKOWICE (03-1091).
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiące jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyłączanego:
zaciski podstaw bezpiecznikowych nN na stacji transf..
3. Moc przyłączeniowa: w ramach istniejącej mocy umownej
4. Rodzaj przyłącza:
W istniejącej linii napowietrznej n/N stacji transformatorowej WILKOWICE (03-1091) Obw I - Wieś, w istniejącej linii napowietrznej, zbudować oprawę sodową 70 W na słupie nr 11 na wysięgniku jedno ramiennym cynowanym na gorąco. Ograniczniki przepięć zbudować zgodnie z przepisami. Wykorzystać istniejący przewód oświetleniowy.
5. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
Instalację odbiorczą wykonać zgodnie z normami i obowiązującymi przepisami.
6. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Układ pomiarowy pozostaje bez zmian.
Istniejący kontrahent: **11-168-608**
7. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia głównego:
Zabezp. nadmiar.-prąd. 1-faz., pozostaje bez zmian - istniejące.
8. Jako system dodatkowej ochrony od porażień przyjąć samoczynne wyłączenie zasilania w czasie określonym w obowiązujących normach. Układ pracy sieci zasilającej 0,4 kV: TN-C.
9. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie może być większy niż $\text{tg } \varphi = 0,4$.
10. Poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej w sieci mieści się w granicach przywołanego wyżej Rozporządzenia Ministra Gospodarki.

11. Instalacje i urządzenia elektryczne należące do Odbiorcy powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkowania, a przede wszystkim ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym oraz ochronę przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi występującymi w sieci energetycznej, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonać firma posiadająca uprawnienia budowlane do prowadzenia robót elektrycznych.
12. Informacje dodatkowe:
- warunki przyłączenia są ważne 2 lata od daty ich doręczenia,
 - realizacja inwestycji związanych z przyłączaniem obiektu Wnioskodawcy będzie dokonywana na zasadach określonych w umowie o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunków przyłączenia (w tym rozpoczęcie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie ważności warunków przyłączenia umowy o przyłączenie.
 - Prowadzącym sprawę ze strony PGE Dystrybucja S.A. jest Wydział Przyłączeń i Rozwoju, tel.: 158914742 i 158914744.
13. Uwagi dodatkowe:
- a) W miejscu rozgraniczenia własności urządzeń umieścić tabliczkę informacyjną "WO".
 - b) Wysięgnik oprawy pomalować na kolor żółty.
 - c) Na powyższy zakres robót należy opracować plan powykonawczy na mapach geodezyjnych, który podlega uzgodnieniu z RE Staszów.
 - d) Dobudowane urządzenia, w stanie beznapięciowym, zgłosić do odbioru technicznego w RE Staszów.
 - e) Do odbioru przedłożyć dokumentację powykonawczą.
 - f) Wybudowane urządzenia pozostają w całości na majątku Inwestora - Odbiorcy.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x RP/SS

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Rzeszów
Rejon Energetyczny Staszów
Z-ca Dyrektora
Grzegorz Jóźwik