STAROSTA SANDOMIERSKI
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Na podstawie art. 28 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268) uzgodniono usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Sieć odprowadzająca i przyłączami
(wyszczególnienie uzgadnianych sieci uzbrojenia terenu)

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa w § 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455).

47/11
(sygn. akt)

Sandomierz dn. 23.09.2011
(miejscowość i data)

Z up. Starosty
mgr inż. Robert Jagosz
Przewodniczący Zespołu

UKŁAD MAP PROJEKTOWYCH
miejscowości Nawodzice i Rybnica
gm. Klimontów

Legenda:

ISTNIEJĄCE UZBROJENIE TERENU:

- eNN — kabel energetyczny ziemny eNN
- t — kabel telekomunikacyjny

PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU:

- Zb-1 — Projektowany sieciowy zbiornik wodociągowy Zb-1
- P1 — Pompownia wody P1
- K — Ogrodzenie
- PE110 L=74m — Projektowana sieć (odcinek) wodociągowa Ø110 PE, długość L=74m
- PE32 L=25m — Projektowany odcinek przyłącza wodociągowego Ø32 PE, długość L=25m
- Proj. R.O. PE Ø315x18,7, L=10m — Projektowana rura ochronna na proj. sieci wodociągowej rura ochronna PE 315x18,7, długość rury L=10m
- Proj. R.O. dwudz. typ AROT Ø110, L=3m — Projektowana rura ochronna dwudzielna typ AROT przy skrzyżowzniu z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi średnica rury Ø110, długość L=3m
- PE110 L=74m ZØ100 — Projektowana zasuwa wodociągowa ZØ100
- HP 6 — Hydrant p.poż Nr 6
- 2 — Nr węzła obliczeniowego



Miejsca skrzyżowania projektowanej sieci wodociągowej z kanałami sanitarnymi i deszczowymi zabezpieczyć rurą ochronną o długości 5,0m założoną na wodociągu.

Projektowaną sieć wodociągową należy prowadzić min. 5,0m od istniejących zbiorników na nieczystości stałe i ciekłe takie jak: szamba, gnojniki, zbiorniki na gnojówkę, itp., a w przypadku zbliżeń zastosować na wodociągu rury ochronne.

rura przewodowa	rura ochronna
PE 32 x 2,0	PE 125 x 7,4
PE 40 x 2,4	PE 140 x 8,3
PE 50 x 3,0	PE 140 x 8,3
PE 63 x 3,8	PE 160 x 9,5
PE 90 x 5,4	PE 200 x 11,9
PE 110 x 6,6	PE 200 x 11,9
PE 125 x 7,4	PE 225 x 13,4
PE 160 x 9,5	PE 280 x 16,6
PE 200 x 11,9	PE 315 x 18,7


Skrzyżowanie proj. sieci wodociągowej z istniejącym gazociągiem wysokiego ciśnienia wykonać wg. warunków OGP GAZ-SYSTEM znak TT-452-05/2006
Proj. R.O. PE 225 x 13,4 L=7m
Proj. R.O. PE 225 x 13,4 L=6m
PE 125 L=8m
PE 125 L=10m
PE 125 L=30m
PE 32 L=3m
PE 40 L=81m
PE 40 L=57m
PE 32 L=21m
PE 32 L=25m
Z 100
HP 1
HP 2
piwn.
2103
2104
2105
2107
2108
2109
2110/1
2110/2
2111/1
498/1
468/2
46a
1095
1694
1149
1148
1149
1149
1149