Projektowane miejsce włączenia ZO100

Legenda:

ISTNIEJĄCE UZBROJENIE TERENU:

- eNN — kabel energetyczny ziemny eNN
- t — kabel telekomunikacyjny

PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU:

- Zb-1 — Projektowany sieciowy zbiornik wodociągowy Zb-1
- P1 — Pompownia wody P1
- Ogrodzenie
- PE110 L=74m — Projektowany sieć (odcinek) wodociągowa Ø110 PE, długość L=74m
- PE32 L=25m — Projektowany odcinek przyłącza wodociągowego Ø32 PE, długość L=25m
- Proj. R.O. PE WODOCIĄG L=10m — Projektowana rura ochronna na proj. sieci wodociągowej rura ochronna PE 315x18,7, długość rury L=10m
- Proj. R.O. dwudz. typ AROT Ø110, L=3m — Projektowana rura ochronna dwudzielna typ AROT przy skrzyżowaniu z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi średnica rury Ø110, długość L=3m
- PE110 L=74m ZO100 — Projektowana zasuwa wodociągowa ZO100
- HP 6 — Hydrant p.poż Nr 6
- 2 — Nr węzła obliczeniowego

UKŁAD MAP PROJEKTOWYCH

miejscowości Nawodzice i Rybnica
gm. Klimontów

NAWODZICE: 154.241.003; 154.241.131; 154.241.122; 154.241.124; 154.241.133; 154.241.134; 154.241.143; 154.241.181; 154.241.182; 154.241.191; 154.241.192; 154.241.193; 154.241.194; 154.241.203; 154.241.204; 154.241.213; 154.241.214; 154.241.223; 154.241.224; 154.241.233; 154.241.234; 154.241.243; 154.243.032; 154.243.041; 154.243.045

RYBNICA

Miejsca skrzyżowania projektowanej sieci wodociągowej z kanałami sanitarnymi i deszczowymi zabezpieczyć rurą ochronną o długości 5,0m założoną na wodociągu.

Projektowaną sieć wodociągową należy prowadzić min. 5,0m od istniejących zbiorników na nieczystości stałe i ciekłe takie jak: szamba, gnojniki, zbiorniki na gnojówkę, itp., a w przypadku zbliżeń zastosować na wodociągu rury ochronne.

rura przewodowa	rura ochronna
PE 32 x 2,0	PE 125 x 7,4
PE 40 x 2,4	PE 140 x 8,3
PE 50 x 3,0	PE 140 x 8,3
PE 63 x 3,8	PE 160 x 9,5
PE 90 x 5,4	PE 200 x 11,9
PE 110 x 6,6	PE 200 x 11,9
PE 125 x 7,4	PE 225 x 13,4
PE 160 x 9,5	PE 280 x 16,6
PE 200 x 11,9	PE 315 x 18,7

ZAKŁAD USŁUGOWY
EKO PROJEKT PROJEKTOWANIE I NADZORY
inż. Grzegorz Szczepański
37-200 Przeworsk, ul. Głęboka 28
tel/fax (0-16) 649-02-40
REGON 650158611 NIP 794-101-09-51

STAROSTA SANDOMIERSKI
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Na podstawie art. 28 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268) uzgodniono usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Sieci wodociągowe z przyłączami
(wyszczególnienie uzgadnianych sieci uzbrojenia terenu)

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Uzgodnienie traci ważność w przypadku o którym mowa w § 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455).

(czytelny podpis)
Sandomierz dn. 23.09.2011 (miejscowość i data)

Z up. Starosty
(imię i nazwisko oraz stanowisko)
mgr inż. Robert Idrosz
Przewodniczący Zespołu

STAROSTWO POWIATOWE
w Sandomierzu
27-600 Sandomierz; ul. Mickiewicza 34
tel. (15) 644-57-37 do 41, fax (15) 832-28-29

mgr inż. Bogdan Jucha
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych
Nr ewid. POKU/174/PWOS/05

Temat: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, pompownią wody P-1 z zasilaniem energetycznym policz. i zbiornikami wody czystej Zb-1, Zb-2 w miejscowości Rybnica, oraz pompowniami wody P-II, P-III z zasilaniem energetycznym policz. oraz zbiornikami wody czystej Zb-3, Zb-4 w miejscowości Nawodzice gmina Klimontów".

Branża: SANITARNA
OBIEKT: SIEĆ WODOCIĄGOWA
Data: 08- 2011 r.
TREŚĆ: ZAGOSPODAROWANIE TERENU

	Imię i Nazwisko	Nr i specjalność uprawnień	Podpis	Stadium: PB
Opracowała:	inż. Agnieszka Walanus	-	sanitarna	Skala: 1:1000
Opracował:	mgr inż. Marek Koba	-	sanitarna	"EKO-PROJEKT"
Projektował:	mgr inż. Krzysztof Niepoń	PDK/0174/PWOS/05	sanitarna	mgr inż. Marek Koba
Sprawdził:	mgr inż. Bogdan Jucha	UAN/III/7345/13/98	sanitarna	mgr inż. Krzysztof Niepoń

"EKO-PROJEKT" PRZEWORSK
mgr inż. Agnieszka Walanus

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych
Nr ewid. POKU/174/PWOS/05

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Woj. Świętokrzyskie, Pow. Sandomierz, Gm. Klimontów, Wieś Nawodzice - Rybnica

Mapa aktualna w oznaczonym zakresie na dzień 05.01.2011 r.

Granice działek wykazane na niniejszej mapie są zgodne z danymi ewidencji gruntów.

Nie wyklucza się istnienia innych niewykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, których nie zgłoszono do inwentaryzacji.

07 PAŹ. 2011

154. 241. 243
1:1000

241
234 1 2
243.041

Gm. KLIMONTÓW
1.wieś Nawodzice
2.wieś Rybnica

17

2663-1/93
9.02.85

11.05.2011 2727-5/2010

11.05.2011

Niniejszy załącznik Nr 1 stanowi integralną część decyzji nr 11.5.13. z dnia 04.04.2014 r.
Z up. STAROSTY
mgr inż. Roman Zbojak
Naczelnik Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji

74