


Nawiew i wywiew grawitacyjny przewidziano poprzez wykonanie kratki o wym. 15x15cm w ścianach bocznych – kratki zabezpieczyć siatką stalową i nylonową przed insektami i gryzoniami, zamontować kratkę nawiewną w wykonaniu z możliwością zamknięcia.

6. Uwagi

Roboty wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, część II instalacje przemysłowe i sanitarne.

**STAROSTWO POWIATOWE
w Sandomierzu**

27-600 Sandomierz; ul. Mickiewicza 34
tel. (15) 644-57-37 do 41, fax (15) 832-28-29

**EKO
PROJEKT** mgr inż. Krzysztof Nicpoń
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
NR EWID PDK/0174/PWOS/05