

8.1. Sprzęt BHP

Osoby wyposażać w niezbędny sprzęt BHP do bieżącej eksploatacji zbiornika wodociągowego takich jak:

- ✓ szelki
- ✓ linki asekuracyjne
- ✓ oraz sprzęt BHP specjalistyczny do eksploatacji i konserwacji urządzeń technologicznych

**STAROSTWO POWIATOWE
w Sandomierzu**


27-600 Sandomierz; ul. Mickiewicza 34
tel. (15) 644-57-37 do 41, fax (15) 832-28-29

9. UWAGI KOŃCOWE

- Wykonawca wykona badania fizyko-chemiczne i bakteriologiczne wody po rozruchu zbiornika (sieci).
- Teren działki zbiornika powinien być utrzymany w czystości.

10. UWAGI

- W czasie rozruchu przeprowadzić dezynfekcję zbiornika i sieci wodociągowej podchlorynem sodu, dezynfekcję taką należy przeprowadzać okresowo w czasie eksploatacji sieci.
- Wykonać oznakowanie strefy ochronnej zbiornika wody za pomocą tablic informacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska (Dz.U. nr 136 poz.1457 z 2004r.)
- Dokonywać przeglądów i konserwacji


EKO mgr inż. Krzysztof Nicpoń
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
DNR EWID PDR/0174/PWOS/05