

Zarządzenie nr 61/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów
z dnia 02.11.2022 r.

**w sprawie ustalenia normy zużycia paliw płynnych w eksploatacji sprzętu
pożarniczego użytkowanego przez Ochotnicze Straże Pożarne**

Na podstawie art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)

Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów zarządza, co następuje:

§1

Postanowienia zarządzenia dotyczą: Agregat mgłowo–pianowy VMS3000.

§2

Gospodarkę materiałami pędnymi i smarami należy prowadzić racjonalnie i oszczędnie z uwzględnieniem norm zużycia.

§3

Ustalam następującą normę paliwową dla sprzętu pożarniczego Agregat mgłowo–pianowy VMS3000.

- norma podstawowa – 3,5 l/h,
- praca na postoju – 0,02 dm³/min,
- norma ryczałtowa na 2 kontrolne rozruchy kontrolne silnika – 1,20 l/m-c (1 rozruch – 0,60 l).

§4

Normę paliwową dla sprzętu silnikowego ustalono na podstawie normy producenta.

§5

Użytkownik sprzętu pożarniczego zobowiązany jest prowadzić dokładną ewidencję zużycia paliw płynnych przez sprzęt.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do rozliczeń ilościowych, będących przedmiotem niniejszego zarządzenia od dnia 01 listopada 2022 r.